



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

KLASIFIKACIONI IZVEŠTAJ

GFT-8468/23-CLS

Predmet ispitivanja:

Požarna klasifikacija sistema kontaktnih fasada od ekspaniranog polistirena na osnovu rezultata reakcije na požar u skladu sa standardom **SRPS EN 13501-1:2019+A1**, tip: **Bekatherm Standard**, proizvođač: **Banja Komerc Bekament d.o.o.**

Naručilac:

Banja Komerc Bekament d.o.o.
Kralja Petra Prvog 132
34304 Aranđelovac, Banja

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda broj 41-17704 od 08.12.2022.

Sadržaj:

Izveštaj sadrži 6 (šest) strana.

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Rukovodilac u laboratoriji

Dragiša Ivanisević
Dragiša Ivanisević, dipl.maš.inž.

Beograd, 02.02.2023. godine



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

4. KLASIFIKACIJA I POLJE PRIMENE PROIZVODA

4.1 Klasifikacioni standard

Klasifikacija proizvoda je izvršena u skladu sa standardom **SRPS EN 13501-1:2019**.

4.2 Požarna klasifikacija

Sistem kontaktnih fasada, tip: **Bekatherm Standard** može se na osnovu rezultata reakcije na požar klasifikovati kao:

**Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar:
B s1 do**

5. OGRANIČENJA

Klasifikacioni izveštaj ne predstavlja sertifikaciju proizvoda. Ovim izveštajem su potvrđene performanse materijala na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar.

Period važenja klasifikacionog izveštaja iznosi 5 godina.

Beograd, 02.02.2023. godine

Izveštaj uradio/la:

Đorđe Simić, mast.inž.maš.

Rukovodilac ispitivanja:

za: *Dragiša Ivanisević*
Dragiša Ivanisević, dipl.maš.inž.

Kraj izveštaja.